



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Владимирской области

(наименование территориального органа МЧС России)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
600026, г. Владимир, ул. Краснознаменная, д. 16

(наименование органа государственного пожарного надзора и место его нахождения)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Гусь-Хрустальный, Гусь-
Хрустальному и Судогодскому районам

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа) и три последние цифры его территориального органа)

601503, Владимирская область, г. Гусь – Хрустальный, ул. Интернациональная, д. 112;
тел.: 8(49241)3-00-76; gaptor2015@mail.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 4/1

(первая цифра номера решения и проведения контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание: 1 - собственник, 2 - арендатор, 3 - должностное лицо)

вручается: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНО-
ГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ" ГУСЬ-
ХРУСТАЛЬНОГО РАЙОНА, ИНН 3314004114

(указывается контролируемое лицо, к которому относится предписание, контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения заместителя начальника ОНД и ПР по г. Гусь - Хрустальный,
Гусь - Хрустальному и Судогодскому районам майора внутренней службы Ящука
Александра Павловича №4 от 10.01.2022 в период с 12.01.2022 по 25.01.2022 замести-
телем начальника ОНД и ПР по г. Гусь - Хрустальный, Гусь - Хрустальному и Судо-
годскому районам майором внутренней службы Ящуким Александром Павловичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководитель группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: директор МБУ
ДО «ЦДОД» Гусь-Хрустального района Пшенова Елена Вячеславовна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со
статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
Здание МБУ ДО «ЦДОД» Гусь-Хрустального района по адресу: Владимирская обл., Гусь-Хрустальный район, г. Курлово, ул. Революции, д. 1А (далее – здание ЦДОД).				
1.	Отделка потолка на путях эвакуации в здании ЦДОД выполнена материалами способствующими распространению горения с ненормируемыми показателями пожарной опасности (фанера). Исключить отделку потолка на путях эвакуации материалами способствующими распространению горения с ненормируемыми показателями пожарной опасности.	ст. 4, 6, 52, 58; табл. 27 и 28 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ №123)	01.06.2022	
2.	Над дверью эвакуационного выхода из помещения коридора отсутствует световое табло «Выход». Установить световое табло «Выход».	ст. 4, 6, 84 ФЗ №123; п. 5.3 свода правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ. Требования пожарной безопасности»	01.06.2022	
3.	Пожарный кран, расположенный в учебной части здания не подключен к противопожарному водопроводу. Обеспечить работоспособность пожарного крана.	ст. 4, 6, 86 ФЗ №123	01.06.2022	
4.	На путях эвакуации допускается перепад высот (порог) высотой менее 45 см. Исключить перепад высот на путях эвакуации.	ст. 4, 6, 89 ФЗ №123; п. 4.3.5 свода правил СП 1.13130.2020	01.06.2022	
5.	В помещении тамбура извещатели пожарные системы автоматической пожарной сигнализации закрыты пластиковыми монтажными колпачками.	ст. 4, 6, 83 ФЗ №123; п. 54, пп. «е» п. 16 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479);	01.06.2022	

	Снять монтажные колпаки, обеспечить надлежащую эксплуатацию.		
6.	Звуковые сигналы СОУЭ здания ЦДОД не обеспечивают уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении. Обеспечить требуемый уровень звука системой оповещения в здании ЦДОД.	ст. 4, 6, 84 ФЗ №123; п. 4.2 свода правил СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ ЛЮДЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ. Требования пожарной безопасности»	01.06.2022

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор МБУ ДО «ЦДОД»
Гусь-Хрустального района
Пшенова Елена Вячеславовна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))


(подпись)

Заместитель начальника ОНД и ПР по г. Гусь - Хрустальный,
Гусь - Хрустальному и Судогодскому районам
майор внутренней службы Ящук Александр Павлович

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.